

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICICTWA I ENERGETYKI

z dnia 15 marca 1974 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Sprzęt oświetleniowy i narzędzia z napędem elektrycznym używane przy wykonywaniu prac, powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych.”
- 2) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Nie wymagają polecenia pisemnego, o którym mowa w ust. 1, czynności związane z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego oraz prace określone w instrukcjach i wykonywane przez wyznaczonych pracowników.”
- 3) w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby.”
- 4) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałych pomostów i innych wyznaczonych przejść nad urządzeniami przelądkowymi oraz wywrotnic wagonowych, wyposażonych w sprawnie działające blokady.”
- 5) w § 44:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prace remontowe przy rurociągach sieci ciepłych mogą być wykonywane po:

- 1) odłączeniu odcinków remontowanych od sieci znajdujących się pod ciśnieniem pary lub gorącej wody przez zamknięcie zasuw lub zaworów i po zabezpieczeniu remontowanego odcinka przed przedostawaniem się pary lub gorącej wody do stanowisk pracy osób przeprowadzających prace remontowe,
 - 2) otwarciu zaworów spustowych, odwadniających i odpowietrzających,
 - 3) odpowiednim zabezpieczeniu zasuw i zaworów przed otwarciem lub zamknięciem przez nieupoważnione osoby oraz po wywieszeniu tablic ostrzegawczych.”
- b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Jeżeli wykonanie prac remontowych wymaga obecności ludzi wewnątrz rurociągów bądź gdy zabezpieczenie remontowanego odcinka (ust. 2 pkt 1) nie zapewnia odpowiedniej szczelności i stwarza zagrożenie przedostawania się pary lub gorącej wody do stanowisk pracy osób przeprowadzających prace remontowe, konieczne jest zabezpieczenie odcinka zaślepkami dostosowanymi do ciśnienia w sieci w czasie ruchu.
4. Prace remontowe mogą być również wykonywane po odłączeniu i wymontowaniu części rurociągu.”
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. E. Porąbka