

254

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI

z dnia 26 września 1966 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków”, stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389, z 1957 r. Nr 83, poz. 499 oraz z 1963 r. Nr 68, poz. 341 i Nr 82, poz. 398) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, biurowych, hoteli, szkół, teatrów i kin należy rozpocząć, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa od $+12^{\circ}\text{C}$. Ogrzewanie należy

przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest wyższa od $+12^{\circ}\text{C}$.

2. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów, żłobków i dziecięcych należy rozpocząć, jeśli temperatura wewnętrzna tych budynków lub pomieszczeń jest niższa od $+20^{\circ}\text{C}$. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna przekracza $+20^{\circ}\text{C}$.

3. Ogrzewanie garaży może być rozpoczęte, jeśli temperatura wewnętrzna garaży w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa od $+7^{\circ}\text{C}$. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna w ciągu dwóch kolejnych dni przekracza $+7^{\circ}\text{C}$.

4. Kontrolę prawidłowego stosowania powyższych zasad sprawują prezydium właściwych powiatowych (miejscowych) rad narodowych.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: *J. Mitrega*