

244

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI

z dnia 31 sierpnia 1970 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków”, stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389, z 1957 r. Nr 83, poz. 499, z 1963 r. Nr 68, poz. 341 i Nr 82, poz. 398 i z 1966 r. Nr 52, poz. 254), § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, biurowych, hoteli, szkół, teatrów i kin w okresie od 15 października do 15 kwietnia może być rozpoczęte, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa niż

+12°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu dwóch kolejnych dni jest wyższa od +12°C.

2. Decyzję ustalającą pierwszy dzień ogrzewania w okresie wymienionym w ust. 1 podejmuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na wniosek prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
3. Do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych, hoteli, szkół, teatrów i kin poza okresem ustalonym w ust. 1 można przystąpić jedynie na podstawie decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej podjętej na wniosek właściwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa od +12°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu dwóch kolejnych dni jest wyższa od +12°C.

4. W razie przedłużenia okresu ogrzewania, o którym mowa w ust. 3, użytkownicy budynków mogą otrzymać nie więcej niż 70% średniej ilości dziennej opałowej przewidzianego na okres ogrzewania.
5. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów, żłobków i dziecięcych należy rozpocząć w każdym okresie, jeśli temperatura wewnętrzna tych budynków lub pomieszczeń jest niższa od $+20^{\circ}\text{C}$. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna, nawet przy minimalnym ogrzewaniu, przekracza $+20^{\circ}\text{C}$.
6. Garaże mogą być ogrzewane jedynie w okresie od 15 października 1970 r. do 15 kwietnia

1971 r. Ogrzewanie to może być rozpoczęte, jeśli temperatura wewnętrzna garaży w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa od $+7^{\circ}\text{C}$. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna w ciągu dwóch kolejnych dni przekracza $+7^{\circ}\text{C}$.

7. Kontrolę prawidłowego stosowania zasad określonych w ust. 1—6 sprawuje Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1971 r.

Minister Górnictwa i Energetyki: *J. Mitęga*